

Typgodkännandebevis

2737/81

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Dörr typ SLEB-48

Innehavare

HIAK AB, Box 210, 776 28 Hedemora
Organisationsnummer: 556179-7001
Tel: 0225-59 56 00, Fax: 0225-154 35
E-post: info@hiak.se , Hemsida: www.hiak.se

Produkt

Dörr typ SLEB-49, enkeldörr av stål med isolering av stenull och gipsskiva, max. B×H 10×21M, brandteknisk klass EI 60.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

SLEB-48

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60

5:231

Tillhörande handlingar

"Montageinstruktion för dörr typ SLE, SLEB och SLD" daterad 2006-01-01 (2 sidor) samt "Skötselansvisning och teknisk beskrivning av beslagning för dörr SLE och SLD" daterad 2006-01-01 (9 sidor).

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Dnr. 210-02-0181., Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
HIAK AB, Hedemora

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

HIAK AB, Hedemora
†
SP Certifiering/RISE 1002
SLEB-48
2737/81
EI 60
nr/datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapport nr 92R12301A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

<i>Ritning</i>	<i>Senast daterad</i>
33428	2004-09-06
33429 rev. A	2006-02-02
33434	2003-09-07
33435 rev. B	2006-02-02

Kommentarer

Montageinstruktion ska medfölja varje levererad dörr.

I dörren ingående stenuisolerings förutsätt vara CE-märkt och uppfylla kraven för lägst klass A2-s1,d0.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-11-04.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-10-20.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Annika Hermodsson